canton de vaud

Office de la consommation
Qualité et distribution de l'eau
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

STS 0176

AECLC Association intercommunale des eaux de Chavannes-sur-Moudon, Lucens et Curtilles
Monsieur Laurent CROT
c/o Administation communale
Case postale 95
1522 Lucens

Epalinges, le 22.04.2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VD-2298 **V 1**

INTRODUCTION

But du contrôle :	Contrôle officiel / Eau potable / AECLC Association intercommunale des eaux de Chavannes-sur-Moudon, Lucens et Curtilles
Prélèvement du :	13.04.2026
Date arrivée :	13.04.2026
Effectué par :	Monsieur Sacha VURRUSO, Inspecteur des eaux

ÉCHANTILLON

26-25085	Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée. 4080 - Chesalles-sur-Moudon, 03 - WC - Robinet, Rue Centrale 26, 1683 Chesalles-sur-Moudon	Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 26-25085

Heure :	08h10
Secteur :	4080 - Chesalles-sur-Moudon
Lieu de prélèvement :	03 - WC - Robinet, Rue Centrale 26, 1683 Chesalles-sur-Moudon
Dénomination spécifique :	Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Température de l'eau (°C) :	10.9

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	22 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	<0.1 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.6 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	370 ± 18 mg/L		
751-MON-002	Dureté totale	33.3 ± 1.7 °f	M : min. 10.0 °f	
751-MON-004	Dureté carbonatée	30.3 ± 1.5 °f		
751-MON-004	Conductivité électrique à 20°C	563 ± 28 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-003	Carbone organique total	0.5 ± 0.1 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
751-MON-007	Nitrite	0.003 ± 0.000 mg/L	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-009	Ammonium	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		
751-MON-002	Sodium	3.4 ± 0.3 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Magnésium	14.2 ± 1.4 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	0.7 ± 0.1 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	
751-MON-002	Calcium	110 ± 11 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	<0.10 mg/L	max. 1.50 mg/L	Conforme
751-MON-001	Chlorure	3.7 ± 0.5 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
751-MON-001	Bromure	non décelé		
751-MON-001	Nitrate	21.5 ± 3.2 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
751-MON-001	Sulfate	13 ± 2 mg/L	M : max. 50 mg/L	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

La Chimiste cantonale
Dr Lucie CATIAU

P.O.

Copie(s) à : Commune de Lucens, Place de la Couronne 1, Case Postale 95, 1522 Lucens
AECLC Association intercommunale des eaux de Chavannes-sur-Moudon, Lucens et Curtilles, Monsieur Marcel REY, Maisons Neuves 6, 1522 Lucens